



## Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

### Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztály

H-1149 Budapest, Magyoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314.  
Tel: (06-1)469-4112 Fax: (06-1)469-4387; e-mail: [mpfo@katved.hu](mailto:mpfo@katved.hu)

**Szám:** 600-504/2009.

**Tárgy:** forgalomba hozatali engedély  
**Ügyintéző:** Ambrus István tű. őrnagy  
**Telefon:** 469-4212

## HATÁROZAT

Az ELEKTROVILL Biztonságtechnika ZRt. (Budapest Bezsilla Nádor u. 58.) kérelmére, a BESY CO s.r.o. (Krapíeova 9/958, 15000 Praha5, Cseh Köztársaság) által gyártott FIRE JACK BR1 és BR2 típusú aeroszolos tűzoltó generátorok forgalmazását és alkalmazásait:

## ENGEDÉLYEZEM,

az alábbi kikötésekkel:

- a generátorok csak nem személyek tartózkodására szolgáló, és legfeljebb 10000 m<sup>3</sup> (kábelcsatornák esetében 3000 m<sup>3</sup>) térfogatú zárt terek védelmére alkalmazhatóak,
- a személyek által bejárható terek bejáratainál, vagy helyi védelem esetén a védett berendezés közelében a generátorok indításának tiltására blokkoló kapcsolót kell felszerelni,
- izzó égésű A tűzosztályú szilárd anyagok (pl.: fa) oltására nem, csak a lángoló égés megszüntetésére vehető figyelembe,
- a berendezések tervezése, szerelése, üzemeltetése, és karbantartása során a kérelmező által hatóságomhoz benyújtott kézikönyv szerint kell eljárni,
- a tűzoltó rendszer magyar nyelvű ismertetőjét, a használatra, karbantartása és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást a forgalomba hozatallal egyidejűleg a vevők rendelkezésére kell bocsátani, és a forgalmazó Internet honlapján közzé kell tenni,
- az engedély visszavonható, ha olyan műszaki, egészségügyi, környezetvédelmi adatok, paraméterek válnak ismertté, amelyek a visszavonásra alapul szolgálnak,
- jelen engedély a más jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettség alól nem mentesít, illetve más engedélyt nem pótol,
- Az engedély a termékekre vonatkozó jogszabály, honosított szabvány hatálybalépéséig, illetve legfeljebb 2014. szeptember 30-ig érvényes.
- Az engedély meghosszabbítását az érvényességi idő lejárta előtt legalább két hónappal kell kezdeményezni.

Határozatom nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén 1.000.000-Ft-ig, azaz egymillió forintig terjedő, ismételhető bírság róható ki.

Határozatom ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az Önkormányzati Miniszternek címzett, 5000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott - az OKF Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztályra benyújtandó - fellebbezéssel lehet élni.

## INDOKOLÁS

Az ELEKTROVILL Biztonságtechnika ZRt. kérelemmel fordult az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, FIRE JACK aeroszolos tűzoltó generátor rendszer forgalmazásának és alkalmazásának engedélyezése céljából. A aeroszolos tűzoltó generátor berendezésekre nemzeti szabvány vagy más műszaki előírása nincs. A kérelmező az OKF Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium 659/19/2009. számú jegyzőkönyvének benyújtásával, igazolta, hogy a rendszert tüzteszt vizsgálatok alapján, a rendelkező részben meghatározott feltételekkel tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas, továbbá a Műszaki Kísérleti Intézet Piešťany, š.p. SK03-ZSV-0416 tanúsítványának és magyar nyelvű fordításának benyújtásával igazolta, hogy a termék Szlovákiában az ott irányadó előírásoknak megfelel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. tv. 13. § (2) bekezdése szerint a benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv alapján a termék kielégíti a biztonságossági elvárásokat, tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) szabályai alapján folytattam le.

A jogorvoslati lehetőséget a KET 98. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás lefolytatására jogosult szervezet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 2. § (2) bekezdése határozza meg. A fellebbezés illetékének mértéke az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a Kr. 1. § (2) bekezdés a) pontja alapozza meg, mely kimondja, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóság engedélyezi azon tűzoltó-technikai termékek forgalmazását, amelyek tűzvédelmi biztonsági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány.

Budapest, 2009. szeptember 14.

  
Csuba Bendegúz tú. ezredes  
főosztályvezető

Készült: 2 példányban  
Egy példány: 2 lap  
Kapja: 1. OKF irattár  
2. kérelmező