


364/2009



Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztály

H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Tel: (06-1)469-4112 Fax: (06-1)469-4387; e-mail: mpfo@katved.hu

Szám: 600-442/2009.

Tárgy: forgalomba hozatali engedély
Ügyintéző: Ambrus István tű. őrnagy
Telefon: 469-4212

HATÁROZAT

Az ELEKTROVILL Biztonságtechnika ZRt. (Budapest Bezsilla Nádor u. 58.) kérelmére, a SZOJUZ Egyesülés (Oroszország) által gyártott **PASZ 47 (MAG)** típusú aeroszolos tűzoltó generátor rendszer forgalmazását és alkalmazásait:

ENGEDÉLYEZEM,

az alábbi kikötésekkel:

- a generátorok csak nem személyek tartózkodására szolgáló, és legfeljebb 1000m³ terek védelmére alkalmazhatóak,
- a személyek által bejárható terek bejáratainál, vagy helyi védelem esetén a védett berendezés közelében a generátorok indításának tiltására blokkoló kapcsolót kell felszerelni,
- a berendezések tervezése, szerelése, üzemeltetése, és karbantartása során a kérelmező által hatóságomhoz benyújtott kézikönyv szerint kell eljárni,
- a tűzoltó rendszer magyar nyelvű ismertetőjét, a használatra, karbantartása és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást a forgalomba hozatallal egyidejűleg a vevők rendelkezésére kell bocsátani, és a forgalmazó Internet honlapján közzé kell tenni,
- az engedély visszavonható, ha olyan műszaki, egészségügyi, környezetvédelmi adatok, paraméterek válnak ismertté, amelyek a visszavonásra alapul szolgálnak,
- jelen engedély a más jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettség alól nem mentesít, illetve más engedélyt nem pótol,
- Az engedély a termékekre vonatkozó jogszabály, honosított szabvány hatálybalépéséig, illetve legfeljebb 2012. augusztus 30-ig érvényes.
- Az engedély meghosszabbítását az érvényességi idő lejárta előtt legalább két hónappal kell kezdeményezni.

Határozatom nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén 1.000.000-Ft-ig, azaz egymillió forintig terjedő, ismételhető bírság róható ki.

Határozatom ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az Önkormányzati Miniszternek címzett, 5000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott - az OKF Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztályra benyújtandó - fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

Az ELEKTROVILL Biztonságtechnika ZRt. kérelemmel fordult az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, SZOJUZ Egyesülés (Oroszország) által gyártott a PASZ 47 (MAG) típusú aeroszolos tűzoltó generátor forgalmazásának és alkalmazásának engedélyezése céljából. A aeroszolos tűzoltó generátor berendezésekre nemzeti szabvány vagy más műszaki előírása nincs. A kérelmező az OKF Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium 659/4/2009. számú jegyzőkönyvének benyújtásával igazolta, hogy a rendszert tüzteszt vizsgálatok alapján tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.


A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. tv. 13. § (2) bekezdése szerint a benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv alapján a termék kielégíti a biztonságossági elvárásokat, tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) szabályai alapján folytattam le.

A jogorvoslati lehetőséget a KET 98. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás lefolytatására jogosult szervet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 2. § (2) bekezdése határozza meg. A fellebbezés illetékének mértéke az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a Kr. 1. § (2) bekezdés a) pontja alapozza meg, mely kimondja, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóság engedélyezi azon tűzoltó-technikai termékek forgalmazását, amelyek tűzvédelmi biztonsági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány.

Budapest, 2009. augusztus „13.”



Csuhá Bendegúz t. ezredes
Főosztályvezető

Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Kapja: 1. OKF irattár
2. kérelmező