

658-06/3/2006. számú
TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI
TANÚSÍTVÁNY

Ezt a tanúsítványt a Szent István
Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Kar Tűzvédelmi és
Biztonságtechnikai Intézete a
15/2004. (V. 21.) BM rendelet,
valamint a Magyar Köztársaság
Belügyminisztere I-A/610/2005.
számú Kijelölő Okiratában foglaltak
alapján adta ki.

Megbízó:

Cooper Lighting and Security Ltd Wheatley Hall
Road, Doncaster, South Yorkshire DN2 4NB.

A tanúsítvány tárgya:

Hang- és fényjelző tűzvédelmi szabványossági
megfelelősége

A tanúsítvány érvényessége: 5 év

A tanúsított termék fő jellemzői:

Gyártó:

Fulleon Limited
Llantarmann Park, Cwmbbran, Gwent, NP44
3AW.

Típus és megnevezés:

Flashni FL típusú hang- és fényjelző

A tanúsítás kiadásának alapja:

BRE Certification Limited and LPCB 0832-
CPD-0133 számú bizonyítvány a Flashni FL
típusú hang- és fényjelző EN 54-3:2000 +
A1:2002 szerinti megfelelőségéről

Szent István Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet
1146 Budapest, Thököly út 67.
☎: (1) 251-1060
☎/Fax: (1) 251-1060

Megállapítások

BRE Certification Limited and LPCB által kiadott 0832-CPD-0133 számú bizonyítványa igazolja, hogy a hang- és fényjelző megfelel EN 54-3:2000 + A1:2002 szabványnak.


Az EN 54-3 szabványoknak hazai megfelelője az MSZ EN 54-3:2003. A fentiek alapján kimondhatjuk, hogy a Flashni FL típusú hagyományos hang- és fényjelző megfelel az MSZ EN 54-3:2003 követelményeinek.

A megfelelés az MCD524/SB megnevezésű típusra is érvényes.

A termék megfelelősége – változatlan kialakítás esetén - az érvényességi időn belül áll fenn.

B u d a p e s t , 2006. november 10.

Sz. János igazgató
Ybl Miklós Mérnöki Kar
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet
1146 Budapest, Thököly út 67.
1142 Budapest, Tel. 251-1117


cégszerű aláírás
dr. Bede László főiskolai tanár
intézetigazgató

A tanúsítvány 3 eredeti példányban készült. Ez az 1. számú példány

A tanúsítvány a megrendelő tulajdona. Más (reklám, hirdetés, stb.) célra felhasználni, harmadik személynek kiadni csak a megrendelő tudtával és írásbeli hozzájárulásával szabad! Csak a maga egészében, teljes terjedelmében és változatlan formában másolható!