

658-06/1/2006. számú  
TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI  
**TANÚSÍTVÁNY**

Ezt a tanúsítványt a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézete a 15/2004. (V. 21.) BM rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Belügyminisztere 1-A/610/2005. számú Kijelölő Okiratában foglaltak alapján adta ki.

Megbízó:

Cooper Lighting and Security Ltd Wheatley Hall Road, Doncaster, South Yorkshire DN2 4NB.

A tanúsítvány tárgya:

Hagyományos hangjelzők tűzvédelmi szabványossági megfelelése

A tanúsítvány érvényessége: 5 év

A tanúsított termék fő jellemzői:

Gyártó:

- Fulleon Limited  
Llantarnam Park, Cwmbran, Gwent, NP44 3AW.  
- MEDC Ltd, Colliery Road, Pinxton, Nottingham  
NG 16 /JF, UK

Típus és megnevezés:

- Roshni típusú hagyományos hangjelző  
- DB5 típusú hagyományos hangjelző robbanásveszélyes területre

A tanúsítás kiadásának alapja:

- BRE Certification Limited and LPCB 0832-CPD-0128 számú bizonyítvány a Roshni típusú hangjelző EN 54-3:2000 +A1:2002 szerinti megfeleléséről  
- DB5 típusú hangjelző robbanásveszélyes területre történő alkalmazhatóságát igazoló bizonyítvány (kiadta: Factory Mutual Research, USA, Boston)

YMMFK Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet  
1146 Budapest, Thököly út 67.  
☎: (1) 251-1060  
☉: (1) 251-1060  
www.ymmfk.hu

### Megállapítások

BRE Certification Limited and LPCB által kiadott 0832-CPD-0128 számú bizonyítványa igazolja, hogy a hangjelzők megfelelnek EN 54-3:2000+A1:2002 szabványnak.

Az EN 54-3 szabványoknak hazai megfelelője az MSZ EN 54-3:2003. A fentiek alapján kimondhatjuk, hogy a Roshni ill. DB5 típusú hagyományos hangjelzők megfelelnek az MSZ EN 54-3:2003 követelményeinek.

A tanúsított eszközök tanúsítvány szerinti hivatkozási számai:


Megnevezés	Megnevezés	Tanúsítvány szerinti hivatkozási szám
Roshni típusú hagyományos hangjelző	MWS 424	658-06/1-1/2006.
- alacsony aljzattal	MWS 424/SB	
- magas aljzattal	MWS 424/DB	
- U alakú magas aljzattal	-----	
DB5 típusú hangjelző robbanásveszélyes területre	-----	658-06/1-2/2006.

**A DB5 típus robbanásbiztos kivitelének igazolása nem a tanúsítvány tárgya.**

A termék megfelelősége – változatlan kialakítás esetén - az érvényességi időn belül áll fenn.

B u d a p e s t , 2006. július 05.

Szent István  
Ybl Miklós Művelődési  
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet  
1146 Budapest, Thököly út 67.  
☎/fax: (1) 251 - 1060

  
cégszerű aláírás  
dr. Beda László Intézetigazgató

A tanúsítvány 3 eredeti példányban készült. Ez az 1. számú példány

A tanúsítvány a megrendelő tulajdona. Más (reklám, hirdetés, stb.) célra felhasználni, harmadik személynek kiadni csak a megrendelő tudtával és írásbeli hozzájárulásával szabad! Csak a maga egészében, teljes terjedelmében és változatlan formában másolható!